

# FICHE TECHNIQUE PRODUIT


**RACCORD CANNELE**  
Raccord EXPRESS 15 CANNELURES  
Réf. 08334

**Gamme :** IT MATÉRIAUX - BATIMENT

**Certification(s) :**

Le laiton utilisé pour nos produits respecte les réglementations sanitaires en vigueur (Annexe I de l'arrêté du 25/06/2020 (A.C.S)).

**Brevet :** 1



---

L'ensemble des joints gaz de cette gamme est conforme à la norme NF E29-533.

---

**Conditionnement :** -  
**Forme raccord :** Droit  
**Application :**  
**Matière :**  
**Finition :** Brut

---

**Hauteur :** 57 mm  
**Largeur :** 57 mm  
**Profondeur :** mm  
**Poids :** 140 g

**Diamètres nominaux :**  
Ø1  
Ø2  
Ø3

## Préconisations de mise en oeuvre :

- 1- Proscrire formellement la fillasse ou autre fibre type «polyamide».
- 2- Les contraintes suscitées au moment du serrage peuvent générer des tensions à l'origine d'une rupture mécanique ultérieure.
- 3- Proscrire le décapant chloré.
- 4- Serrage à la clé plate en évitant tout excès  
 $3/8'' = 25 \text{ Nm}$  /  $1/2'' = 30 \text{ Nm}$  /  $3/4'' = 30 \text{ Nm}$  /  $1' = 40 \text{ Nm}$
- 5- Etanchéité par joint plat lorsque les portées sont prévues
- 6- Strict respect dimensionnel de l'ensemble tube raccord à souder
- 7- Ne pas raccorder un filetage conique sur un taraudage cylindrique. (Sur demande, nous étudierons la fabrication de raccords adaptés.)
- 8- Nos raccords ne sont pas adaptés aux circuits de climatisation et/ou eau glacée. (Veuillez nous consulter pour la fabrication éventuelle de raccords adaptés)