

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

VANNE DE DERIVATION A ECROU TOURNANT
- A SERTIR
VANNE ECROU LIBRE 1/2 PER 12 A SERTIR
Réf. 17515


Gamme : IT MATÉRIAUX - A SERTIR

Certification(s) :

NF545-83412

Le laiton utilisé pour nos produits respecte les réglementations sanitaires en vigueur (Annexe I de l'arrêté du 25/06/2020 (A.C.S)).

Brevet : 1



L'ensemble des joints gaz de cette gamme est conforme à la norme NF E29-533.

Conditionnement : -
Forme raccord : Droit
Application :
Matière : Laiton
Finition : Brut

Hauteur : 43 mm
Largeur : 25 mm
Profondeur : mm
Poids : 108 g

Diamètres nominaux :
Ø1 1/2 pouce
Ø2 DN 12
Ø3

Préconisations de mise en oeuvre :

- 1- Proscrire formellement la fillasse ou autre fibre type «polyamide».
- 2- Les contraintes suscitées au moment du serrage peuvent générer des tensions à l'origine d'une rupture mécanique ultérieure.
- 3- Proscrire le décapant chloré.
- 4- Serrage à la clé plate en évitant tout excès
3/8" = 25 Nm / 1/2" = 30 Nm / 3/4" = 30 Nm / 1" = 40 Nm
- 5- Etanchéité par joint plat lorsque les portées sont prévues
- 6- Strict respect dimensionnel de l'ensemble tube raccord à souder
- 7- Ne pas raccorder un filetage conique sur un taraudage cylindrique. (Sur demande, nous étudierons la fabrication de raccords adaptés.)
- 8- Nos raccords ne sont pas adaptés aux circuits de climatisation et/ou eau glacée. (Veuillez nous consulter pour la fabrication éventuelle de raccords adaptés)